



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района
Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 21/76, тел. 355-73-09

Предписание № 2-9-349/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Центр для детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей « Центр содействия семейному воспитанию № 2» (СПб
ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №2»), ИНН 7801136408
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 05.07.2016 г. № 2-9-349 2 августа 2016 года начальником отделения надзорной деятельности ОНДПР Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Волчковичем Дмитрием Михайловичем проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты - здания образовательного учреждения по адресу: 199155, Санкт-Петербург, Морская наб., д. 41, корп. 2, лит. А совместно с директором СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №2» Смекаловой Алёне Анатольевне.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения к	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек 2-го этажа, ведущих на наружные лестницы 3-го типа здания класса Ф1.1, менее 1,2 метра	п.1 ч.2 ст.1, п.2, ч.1 ст.6, ст.89 п.3 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2017	
2.	Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительные устройства), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, не защищены автономными установками пожаротушения	п.1 ч.2 ст.1, п.1, ст.83 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п.А.10, табл. 4 п.8 СП 5.13130.2009	01.08.2017	Выполнено акт 2/1 от 16.09.16

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,

на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения ОНДПР Василеостровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Волчкович Дмитрий Михайлович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«02» августа 2016г.

Предписание для исполнения получил:

Директор СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №2»

Смекалова Алёна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя присутствовавшего при проведении проверки)



(подпись)

«02» августа 2016г.